



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО – АЛАНИЯ

(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс 70-70-28, e-mail: ugpn-rso@yandex.ru,
номер телефона доверия МЧС России – (499) 216-99-99; телефон доверия СКРЦ МЧС России 8 (8793) 39-99-99,
8 (800)700-81-12; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алаания 8 (8672) 25-84-32)

г. Владикавказ.
(место составления)

«11» марта 2016 г.
(дата составления)

«11» ч. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 34

По адресу/адресам: РСО-Алаания, г.Владикавказ, Черменский проезд 6
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД г. Владикавказа УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО - Алаания подполковника внутренней службы Г.В. Ляшова № 34 от 11 февраля 2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена:

внеплановая выездная

проверка в отношении: Владикавказского техникума Железнодорожного транспорта филиала Федерального государственного бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Профессионального Обучения Ростовский университет путей и сообщения.

(плановая/внеплановая, документарная/выездная), (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» __ 20__ г. С __ час. __ мин. До __ час. __ мин. Продолжительность __

«__» __ 20__ г. С __ час. __ мин. До __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или, при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 16 дней/ 16 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Промышленному району г. Владикавказа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Директор Владикавказского техникума Железнодорожного транспорта филиала Федерального государственного бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Профессионального Обучения Ростовский университет путей сообщения, Чеджемов Мурзабек Казбекович

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившее проверку: Государственный инспектор ОНД по г. Владикавказа старший лейтенант внутренней службы Цуциев Алан Георгиевич, Нач. ОНД по

Промышленному району г. Владикавказ подполковник внутренней службы Лелаев А. Анзорович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Ведущей специалист по охране труда Владикавказского техникума Железнодорожного транспорта филиала Федерального государственного бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Профессионального Обучения Ростовский университет путей сообщения Харин Анатолий Соломонович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№	Вид нарушения (с указанием положений (нормативных) правовых актов; с указанием характера нарушений).	Сведения о юридических и (или) физических лицах допустивших нарушения.
1	2	3
Корпус №3		
1.	Сигналы о режимах работы автоматической пожарной сигнализации не передаются в подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. ч.7, ст.83, ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г	Директор Владикавказского техникума Железнодорожного транспорта филиала Федерального государственного бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Профессионального Обучения Ростовский университет путей и сообщения Чеджемов Мурзабек Казбекович
2.	Декларация пожарной безопасности несет не достоверную информацию ст. 64, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г	Директор Владикавказского техникума Железнодорожного транспорта филиала Федерального государственного бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Профессионального Обучения Ростовский университет путей и сообщения Чеджемов Мурзабек Казбекович
3.	Придел огнестойкости люка для выхода в объем чердака менее нормативного ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; от 27.12.2002г, ч. 4, ст. 4, ФЗ-117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;от 10.07.2012г, п.8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Директор Владикавказского техникума Железнодорожного транспорта филиала Федерального государственного бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Профессионального Обучения Ростовский университет

		путей и сообщения Чеджемов Мурзабек Казбекович
	Корпус 2	
1.	На дверях отделяющих лестничную клетку от коридора не установлены доводчики. ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; от 27.12.2002г, ч. 4, ст. 4, ФЗ-117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; от 10.07.2012г, п. 6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Директор Владикавказского техникума Железнодорожного транспорта филиала Федерального государственного бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Профессионального Обучения Ростовский университет путей и сообщения Чеджемов Мурзабек Казбекович
2.	Отсутствует акт испытания ограждающих конструкций кровли и наружных пожарных лестниц п.24 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"	Директор Владикавказского техникума Железнодорожного транспорта филиала Федерального государственного бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Профессионального Обучения Ростовский университет путей и сообщения Чеджемов Мурзабек Казбекович

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:


(с указанием положений (нормативных) правовых актов):


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Предписание № 242/1/240 от 29 июня 2015 г.

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нарушений не выявлено:


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего)


 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего)


 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: уведомление 4-6-13/118 от 11.03.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор ОНД по г. Владикавказу старший лейтенант вн. службы Цуциев Алан Георгиевич; Нач. ОНД по Промышленному району г. Владикавказ подполковник внутренней службы Лелаев Алан Анзорович



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Владикавказского техникума Железнодорожного транспорта филиала Федерального государственного бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Профессионального Обучения Ростовский университет путей сообщения, Чеджемов Мурзабек Казбекович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» марта 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

«11» марта 2016 г.



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО – АЛАНИЯ**

(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс 25-76-68, e-mail: ugpn-rso@vandex.ru,
номер телефона доверия МЧС России – (499) 216-99-99; телефон доверия СКРЦ МЧС России 8 (8793) 39-99-99,
8 (800)700-81-12; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алаания 8 (8672) 25-84-32)

**Предписание N 34/1/26
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Владикавказскому техникуму Железнодорожного транспорта филиала Федерального государственного бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Профессионального Обучения Ростовский университет путей сообщения, законному представителю Чеджемову Мурзабеку Казбековичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД г. Владикавказ УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания N 34 от "11" февраля 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период "17" февраля 2016 г. по "04" марта 2016 г. проведена внеплановая проверка: Государственным инспектором ОНД по г. Владикавказ старшим лейтенантом внутренней службы Цуциевым Аланом Георгиевичем, Нач. ОНД по Промышленному району г. Владикавказ подполковником внутренней службы Леласвым Аланом Анзоровичем.

проводивших внеплановую проверку в зданиях, помещениях и на территории Владикавказского техникума Железнодорожного транспорта филиала Федерального государственного бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Профессионального Обучения Ростовский университет путей сообщения, расположенного по адресу: РСО-Алания г. Владикавказ, Черменский проезд, 6

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Ведущим специалистом по охране труда Владикавказского техникума Железнодорожного транспорта филиала Федерального государственного бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Профессионального Обучения Ростовский университет путей сообщения Хариным Анатолием Соломоновичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Корпус №3				
1	Сигналы о режимах работы автоматической пожарной сигнализации	ч.7, ст.83, ФЗ № 123 «Технический регла-	10.04.2017г	

	передавать в подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	мент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г		
2.	Декларации пожарной безопасности объекта исключить не достоверную информацию.	ст. 64, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г	10.04.2017г	
3.	Не допускать использование придела огнестойкости люка для выхода в объем чердака менее нормативного	ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002г; ч. 4, ст. 4, ФЗ-117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 10.07.2012г; п.8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	10.04.2017г	
Корпус №2				
1.	На дверях отделяющих лестничную клетку от коридора установить самодоводчики.	ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании» 27.12.2002г; ч. 4, ст. 4, ФЗ-117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 10.07.2012г; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	10.04.2017г	
2.	Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	п.24 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"	10.04.2017г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гос. инспектор ОНД по г. Владикавказу
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания
ст. лейтенант вн. службы Цуциев А.Г.

Начальник ОНД по Промышленному р-ну г. Владикавказу
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания
подполковник вн. службы Лелаев А.А.

«11» марта 2016 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор Владикавказского техникума Железнодорожного транспорта филиала Федерального государственного бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Профессионального Обучения Ростовский университет путей сообщения, Чеджемов Мурзабек Казбекович
(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

«11» марта 2016 г.